



ISO 175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0115-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

05 липня 2022 до 04 липня 2023

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ПрАТ «ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»,
02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26 ж, оф. 43, код ЄДРПОУ 31032472.
Доручення виробника № б/н від 30.03.2021

Продукція

Продукция / Production

Проходка кабельна універсальна, *торгової марки ДКС*,
для ущільнення проходу електричних кабелів крізь горизонтальні і
вертикальні будівельні конструкції.
Класи вогнестійкості *відповідно до додатку*

3824

(код (n) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.5.8;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;
ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів
цивільного призначення» п. 4.50;
ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на
вогнестійкість»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

«AF System SRL» (Італія),
Via Jenner 41/43 – 26837 - Mulazzano LO, Italia

Місце
виробництва

Место производства /
Place of production

Via Jenner 41/43 – 26837 - Mulazzano LO, Italia

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 05.07.2022 до 04.07.2023.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою.
Порядок виконання робіт та специфікація матеріалів, які входять до складу проходки
наведено в інструкції із монтажу та регламенті робіт з вогнезахисту

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань № 1/СКП-16 від 22.01.2016 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365
дійсний до 10.04.2024).
Рішення № 125/22 від 27.06.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

M.P./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0115 -22 від 05 липня 2022 р. до 04 липня 2023 р.

Конструкція проходки			Клас вогнестійкості
Специфікація проходки / Ущільнюючі матеріали	Система фіксації і утримання кабелів	Кабельна група	
1. Плити з мінерального волокна типу DP (DP1201), щільністю 150 кг / м ³ (виробник «AF System SRL», Італія); 2. Вогнестійка мастика AF SEAL W (DS1201, DS1202), витрата 2,0 ± 0,4 кг/м ² (виробник «AF System SRL», Італія); 3. Вогнестійкі подушки DB (DB1801-DB1805) (виробник «AF System SRL», Італія); 4. Вогнестійка піна DF (DF1201) (виробник «AF System SRL», Італія)	Металевий лоток перфорованого типу (виробник ПрАТ «Діелектричні кабельні системи України)	АВВГ 4x185; АВВГ 4x120; КВВГ 4x1,5	EI 120 через будівельні огорожувальні конструкції товщиною ≥ 200 мм
1. Плити з мінерального волокна типу DP (DP1201), щільністю 150 кг / м ³ (виробник «AF System SRL», Італія); 2. Вогнестійка мастика AF SEAL W (DS1201, DS1202), витрата 2,0 ± 0,4 кг/м ² (виробник «AF System SRL», Італія)	Металевий лоток перфорованого типу (виробник ПрАТ «Діелектричні кабельні системи України)	АВВГ 4x185; АВВГ 4x120; КВВГ 4x1,5	EI 120 через будівельні огорожувальні конструкції товщиною ≥ 150 мм
1. Плити з мінерального волокна типу DP (DP1201), щільністю 150 кг / м ³ (виробник AF System SRL, Італія). 2. Вогнестійка мастика AF SEAL W (DS1201, DS1202), витрата 2,0 ± 0,4 кг/м ² (виробник AF System SRL, Італія) 3. Піноблок вогнестійкий типу DT (DT1201) (виробник AF System SRL, Італія)	Металевий лоток перфорованого типу (виробник ПрАТ «Діелектричні кабельні системи України)	АВВГ 4x185; АВВГ 4x120; КВВГ 4x1,5	EI 120 через будівельні огорожувальні конструкції товщиною ≥ 150 мм

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)